



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отделение надзорной деятельности Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому району),  
Петровский район, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра (8793) 39-99-99  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № /106/1/93/**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №3 в лице законного  
представителя юридического лица Лукьяновой Галины Ивановны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнения распоряжения начальника отделения надзорной деятельности управления надзорной  
деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по Петровскому району)  
подполковника внутренней службы Ульяникова Владимира Анатольевича №106 от 23.09.2016 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с  
26.10.2016 года по 07.11.2016 года проведена плановая проверка государственным инспектором  
Петровского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Козырь  
Дмитрием Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения лицей №3, расположенного по адресу: Ставропольский край,  
Петровский район, г. Светлоград, пл. Выставочная, б/н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ лицей № 3 Лукьяновой Галиной Ивановной; заместителем  
директора по АХЧ Голощаповым Владимиром Андреевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пре дпи сан ия	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Провести эксплуатационное испытание пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытания.	(п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.12.2016г	
2	В здании лицея не обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	(п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.12.2016г	



	деревянных конструкций кровли зданий.		
3	В здании мастерских обеспечить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли зданий.	(п. 21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.12.2016г
4	Руководитель МБОУ лицей №3 пройти обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарно-технического минимума.	(п. 3 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»).	20.12.2016г

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Петровского района по пожарному надзору  
Козырь Д.А.



(подпись)  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил(а):**

Директор МБОУ лицей № 3  
Лукьянова Г.И.  
07.11.2016 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

  
(подпись)